

Informatie voor de raad

Onderwerp	-	Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hoogspanningsmasten
Portefeuillehouder	-	A. Schuurman (wethouder)
Domein	-	Ruimte
Contactpersoon	-	Joke Klink
Contactgegevens	-	j.klink@dalfsen.nl
Openbaarheid	-	Openbaar

Behandeld in collegevergadering van
Behandeling in raadsvergadering van

5 december 2023
18 december 2023

Kernboodschap:

Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van:

Kennis te nemen van het ontwerp Chw bestemmingsplan Buitengebied gem Dalfsen, 25e herziening, Hoogspanningsmasten

Toelichting:

Onder de naam 'Drents Overijsselse Netversterking' (hierna: DON) versterkt TenneT, samen met de regionale netbeheerders Enexis Netbeheer en Rendo, het elektriciteitsnetwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Dit ontwerpbestemmingsplan maakt deel uit van de DON. Daarnaast wordt voor het deel van de ontwikkeling die in de gemeente Zwolle plaatsvindt ook een ontwerpbestemming opgesteld die ook onderdeel uitmaakt van de DON. Beide bestemmingsplannen worden volgens afspraak ook tegelijkertijd ter inzage gelegd.

De ontwikkeling betreft de uitbreiding van het bestaande 110-220-380 kV hoogspanningsstation Hessenpoort aan de Berkummerbroekweg 24-26 in Zwolle, inclusief benodigde inlussen op het hoogspanningsnetwerk. Een inlusing is een aansluiting van hoogspanningslijnen en kabels op het hoogspanningsstation. Concreet houdt het plan voor Dalfsen in dat de hoogspanningslijnen wijzigen en dat er een mast verplaatst wordt en er één bij komt. De inlussen en de uitbreiding van het hoogspanningsstation overschrijden de gemeentegrens en lopen deels over grondgebied van de gemeente Dalfsen.

De oostelijke uitbreiding die deels op grondgebied van Dalfsen terecht komt wordt voorzien van een grondwal. Deze grondwal zorgt ervoor dat het zicht op het station grotendeels wordt ontnomen en heeft ook een veiligheidsfunctie. Daarnaast wordt de bestaande bovengrondse 380 kV inlusing (op grondgebied van Dalfsen) vervangen door een nieuwe bovengrondse 380 kV inlusing op het bestaande net. De uitbreiding van het hoogspanningsstation wordt landschappelijk zorgvuldig ingepast, zowel op grondgebied van Zwolle als op grondgebied van Dalfsen. Hierin wordt ook de benodigde watercompensatie meegenomen. Daarom zijn voor deze ontwikkeling twee bestemmingsplannen opgesteld.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt het college gevraagd in te stemmen met het ontwerp van het Chw bestemmingsplan Buitengebied gem Dalfsen, 25^e herziening, Hoogspanningsmasten.

Financiën:

De leges zijn in rekening gebracht volgens de legesverordening. In een ontwikkelingsovereenkomst is geregeld dat mogelijke planschade voor rekening van de aanvragers komt.

Communicatie:

Het ontwerp van het bestemmingsplan wordt:

- eenmaal uitgeprint en ter inzage gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.
- beschikbaar gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl.



- kenbaar gemaakt via KernPUNTEN, officiële bekendmakingen en www.dalfsen.nl.
- toegestuurd aan de betrokken overheidsdiensten.

Vervolg:

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen zienswijzen kenbaar maken aan het college. Eventuele zienswijzen worden van een reactie voorzien en samen met bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna volgt nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Bijlagen:

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris
H.J. van der Woude