

WET GELUIDHINDER Beschikking

Besluit hogere grenswaarden

Aanvrager	: Eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling Dalfsen
Betreft	: Besluit hogere grenswaarden (onherroepelijk)
Locatie	: Westeinde 37
Kadastraal	: Gemeente Nieuwleusen, sectie O, nummer 898
Datum ontvangst aanvraag	: 1 oktober 2018
Datum beschikking	: 14 mei 2019
Kenmerk	: n.v.t.
Projectnummer	: n.v.t.

Aanvraag.

Op 1 oktober 2018 hebben wij een aanvraag ontvangen om hogere grenswaarden vast te stellen voor de bestaande woning (vervangende nieuwbouw) en een compensatiewoning aan het Westeinde 37 in Nieuwleusen.

Aanleiding aanvraag hogere grenswaarde(n).

Wij hebben het voornemen mee te werken aan het verzoek via de 11^e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Westeinde 37.

Volgens de bepalingen van de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek gedaan naar de te verwachten geluidsbelasting die de woning zal gaan ondervinden zonder de invloed van extra maatregelen die de geluidsoverdracht beperken.

Uit onderzoek is gebleken dat de bestaande woning (vervangende nieuwbouw) een geluidsbelasting ondervindt vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van de Veldweg en het Westeinde die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den}.

Op grond van artikel 83 lid 1 van de Wet geluidhinder zijn de hogere grenswaarden van:

- maximaal 55 dB (voorgevel);
- maximaal 50 dB (oostgevel);
- maximaal 51 dB (westgevel)

aangevraagd.

Terinzagelegging en binnengekomen reacties.

Het ontwerpbesluit heeft van 6 maart 2019 tot en met 16 april 2019 ter inzage gelegen bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen. Tijdens die periode kon men bij voorkeur een schriftelijke zienswijze indienen. Verder kon men eventueel een mondelinge zienswijze indienen. Er zijn geen mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen ingediend tegen het voornemen om de hogere grenswaarden vast te stellen.

Overwegingen over de aanvraag.

Over het voorliggende verzoek merken wij het volgende op.

Bij de beslissing op het verzoek zijn de volgende stukken beoordeeld:

- het akoestisch onderzoek van VOBURU, d.d. 15 mei 2018, kenmerk rapport 278/15052018;
- de motivatie hogere grenswaarden d.d. 2 oktober 2018;
- het aanvraagformulier hogere grenswaarden Wet geluidhinder van de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Dalfsen.

Op basis van artikel 83, lid 1 van de Wet geluidhinder kan een verzoek tot het vaststellen van een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde worden ingediend in het kader van een bestemmingsplanprocedure. Wij zijn van mening dat dit artikel hier van toepassing is.

Het voornemen is om de bestaande woning op het perceel Westeinde 37 te her/verbouwen en achter op het perceel een nieuwe compensatie woning te bouwen. Beide woningen liggen in buiten stedelijk gebied.

Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt voor de geluidbelasting ten gevolge van de verkeerswegen Westeinde en Veldweg, het volgende:

Bestaande woning (vervangende nieuwbouw)

De berekende geluidbelasting door de Veldweg is op de bestaande woning (vervangende nieuwbouw) lager dan de voorkeurswaarde van L_{den} 48 dB en bedraagt op rekenpunt 004 maximaal 39 L_{den} dB. Als gevolg van de verkeersintensiteit op het Westeinde bedraagt de geluidbelasting maximaal 55 L_{den} dB ter hoogte van rekenpunt 001. Dit is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van L_{den} 48 dB.

Voor de bestaande woning (vervangende nieuwbouw) moet een hogere grenswaarde worden vastgesteld van 55 dB.

Compensatiewoning

De berekende geluidbelasting door de Veldweg is op de compensatiewoning lager dan de voorkeurswaarde van Lden 48 dB en bedraagt op rekenpunt 005 maximaal Lden 41 dB. Door de verkeersintensiteit op het Westeinde bedraagt de geluidbelasting maximaal Lden 48 dB ter plaatse van rekenpunt 006 en is hiermee gelijk aan de voorkeursgrenswaarde. In het kader van de Wet geluidhinder is voor de planvorming voor de nieuw te bouwen compensatiewoning geen belemmering aanwezig.

Er is geen sprake van cumulatie van geluid.

Beslissing op de aanvraag.

Gelet op de aangeleverde informatie en artikel 83, lid 1 van de Wet geluidhinder, juncto artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder hebben wij besloten:

1. de door de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Dalfsen gevraagde hogere grenswaarde door wegverkeerslawaaai van 55 dB L_{den} voor de bestaande woning (vervangende nieuwbouw) op het perceel Westeinde 37 te Nieuwleusen vast te stellen. De verleende hogere grenswaarde is inclusief de correctie van 5 dB L_{den} op basis van artikel 110g van de Wet geluidhinder;
2. hieraan de voorwaarden te verbinden dat in de aanvraag omgevingsvergunning voor de woningen wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de gestelde geluideisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) zoals genoemd in artikel 3.1 van het bouwbesluit en artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder. De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie moet worden bepaald volgens NEN 5077.

Dalfsen,
Burgemeester en wethouders van Dalfsen

de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Verklaring van eensluidendheid

Ondergetekende mevrouw drs. E. van Lente, burgemeester van de gemeente Dalfsen, Raadhuisstraat 1, 7721 AZ Dalfsen, en drs. J.H.J. Berends, gemeentesecretaris- algemeen directeur van de gemeente Dalfsen, Raadhuisstraat 1, 7721 AX Dalfsen, verklaren dat bovenstaand afschrift eensluidend is met het ter inschrijving aangeboden stuk.

de burgemeester,
Drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends