



## Beantwoording technische vragen

<b>Vergadering</b>	<b>Commissievergadering</b>	<b>Datum 11-jun-19</b>
<b>Vragensteller</b>	VVD	
<b>Agendapunt/onderwerp</b>	Startnotitie Regionale Energiestrategie	
<b>Eenheid</b>	<b>Ruimtelijke Ontwikkeling</b>	
<b>Contactpersoon</b>	Wessel de Wagt	
<b>Contactgegevens</b>	w.dewagt@dalfsen.nl 0529438962	

---

Technische vraag VVD:

Ik zie in de bijlage van de brief van Enexis staan dat voor een groot deel van de gemeente Dalfsen geldt dat we vol zitten of bijna vol. Hoe kan dat? Wordt dit veroorzaakt door initiatieven buiten onze gemeente die wel gebruik maken van de infrastructuur die in Dalfsen ligt? Of komt dit puur door het gebruik van bv zonnepanelen in de gemeente Dalfsen?

Beantwoording:

De schaarste op het regionale energienet wordt veroorzaakt door zowel initiatieven buiten onze gemeente als door initiatieven (bijv. het gebruik van zonnepanelen) binnen onze gemeente, omdat de infrastructuur regionaal van aard is. Op het regionale hoogspanningsstation Zwolle Hessenweg is geen transportcapaciteit voor teruglevering meer beschikbaar, waardoor voor een groot deel van onze gemeente geldt dat 'het net vol zit'. In het gebied rond Zwolle Hessenweg is het totale voorziene gecontracteerde transportvermogen 449 MW. Het totale beschikbare transportvermogen bedraagt circa 90 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.